



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Czarnieckiego 34
73-110 Stargard
e- mail: psse.stargard@pis.gov.pl
www.pssestargard.pis.gov.pl

HK.903.1.28.2022

Stargard 02.03.2022r.

**Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego -
Kępy gm. Marianowo**

Na podstawie:

1. art. 4, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 195),
2. § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294),
3. Sprawozdań z badań nr 15/01/2022, nr 1362/LB/2022 i 178/02/2022 wykonanych przez Laboratorium Zakładowe Wodociągów Zachodniopomorskich ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów nr akredytacji AB 1559 oraz Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. dawniej Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice nr akredytacji AB 213.
 - Daty pobrania próbek: 11.01.2022r. i 31.01.2022r.
 - Miejsce pobrania próbek: Wodociąg Kępy gm. Marianowo – Kępy 2 – sieć wodociągowa – kran w kuchni.
 - Zarządca urządzeń wodociągowych: Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów
 - Rodzaj kontroli: kontrola wewnętrzna

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie
stwierdza przydatność wody do spożycia będącej źródłem zaopatrzenia
miejscowości Kępy gm. Marianowo oraz Krzywnica i Rokicie gm. Stara Dąbrowa**

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: barwa, mętność, pH, przewodność, zapach, amonowy jon, azotany, azotyny, żelazo, mangan, chlorki, twardość ogólna, siarczany, liczba bakterii grupy coli, liczba enterokoków kałowych, liczba Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h, smak, akryloamid, antymon, arsen, benzen, glin, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom ogólny, cyjanki ogólne, 1,1-dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy chloroorganiczne-suma, rtęć, selen, suma trichloroetanu i tetrachloroetanu, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne/WWA-suma, THM-suma, sól, suma chloranów i chlorynów, indeks nadmanganianowy, magnez, srebro, bromodichlorometan/dichlorobromometan, trichlorometan/chloroform.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Czarnieckiego 34
73-110 Stargard
e- mail: psse.stargard@pis.gov.pl
www.pssestargard.pis.gov.pl

Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie
mgr inż. Waldemar Kulpa

Otrzymują:

1. Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.
ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów
2. aa

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Marianowo
ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo (ePUAP)
2. Wójt Gminy Stara Dąbrowa
Stara Dąbrowa 20, 73-112 Stara Dąbrowa (ePUAP)
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie
ul. Broniewskiego 1, 73-110 Stargard (ePUAP)